Relais mit Sockel
230V AC





pro Gruppe max.6 Antriebe parallel schalten

Gruppe 2 u.3 entsprechend anschließen.

Gruppe 1

Antrieb:
E212R
E202
E205
E206
/230V AC

BN BK (ZU) BK (AUF) BU GN/YE
L1 < <> > N PE

Gruppe 4

Antrieb:
E212R
E202
E205
E206
/230V AC

BN BK (ZU) BK (AUF) BU GN/YE
L1 < <> > N PE

Klemmleiste Auswerteelektronik für Regen-/Wind-Steuerung

Wetterstation, etc. gemäss Anschlussplan 45600-9-9520 Bl.1+2 anschliessen.

Netz | Wind | Regen | Wetter-station | LEDs
L1 N PE | | | 1 2 3 | + W R

+ W R

Anzeigemodul

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4

C D E A B

LTA-230

AUF
STOP
ZU

1 3 4 4 2

3x1,5 ²

"ZU-Signal" 230V

8 7 6 5
4 3 2 1
14 13
12 11 10 9
Brücken

Betriebsart mit Jumper auf "Relais gemeinsam" einstellen

L1 N PE N L1

L1
N
PE

Netz
230V AC

Farbe	Kurzzeichen bisher nach DIN 47002	Kurzzeichen neu nach DIN IEC 757
Schwarz	sw	BK
Braun	br	BN
Rot	rt	RD
Orange	or	OG
Gelb	ge	YE
Grün	gn	GN
Blau	bl	BU
Violett	vi	VT
Grau	gr	GY
Weiß	ws	WH
Rosa	rs	PK
Türkis	tk	TQ

Bei Kombinationen mit Fremdfabrikaten Übernehmen wir keine Gewähr- und Serviceleistungen.

Leitungsverlegung und Anschluß nur durch zugelassene Elektrofirma.

Flexible Leitungen nicht einputzen.

Das Gerät vor Bauschmutz und Strahlwasser schützen.

Zur Information des Elektrikers: Den Plan am Gerät befestigen.

EMPB = Erstmusterprüfbericht /First sample test report

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benützung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältig noch Dritten zugänglich gemacht werden.
This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims or damages in any form can bei made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and ist made available to third parties only for the duration of contractural obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not bei copied of handed over to third parties without the express consent of GEZE.

EMPB	Dokversion doc.version	Datum date	Name name	Mitteilungs-Nr. Doc. change no.
	02	28.06.2007	tbe7	48031
	01	25.06.2001	tbe7	45178

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

vertraulich / confidential

	Datum / date	Name / name
erstellt / drawn	28.06.2007	tbe7
gepr. / checked	29.06.2007	tbe9

Ersatz für: subst. for:
Ersetzt durch: subst. with:

Benennung / designation
Anschlusspl.R/W-Strg. m.E-Antrieben E212R/,
E205/, E206/, E202/230V AC in 1-4 Gruppen

Blatt / von sheet / of 1 / 1
Maßstab scale 1
Sprache / language D
Material-Nr. ID-no.
Zeichnungs-Nr. / document-no. 45600-9-9500