

Montagehöhe der Nottaste: max. 1200mm
Empfohlene Montagehöhe: 850mm

UP-Türzentrale:
Montage in 3 tiefe Standard UP-Dosen, 62,5mm
Netzzuleitung in obere Dose
Zuleitungen für Peripherie in untere Dose

AP-Türzentrale:
Kabeleinführung gemäß Skizze



Leitungsverlegung nach VDE0100
Sabotagesichere Leitungsverlegung nach VDE0833
Nur vom Hersteller zugelassene Komponenten anschließen

1) potenzialfreier Kontakt, öffner oder Schließer
2) potenzialfreier Kontakt, Schließer, Dauerkontakt
3) potenzialfreier Kontakt, Schließer, Impuls

① NYM-J 3x1,5 mit Schutzleiter
② J-Y (ST) Y 2x2x0,6
③ J-Y (ST) Y 4x2x0,6
④ J-Y (ST) Y 2x2x0,8
⑤ LI-Y (ST) Y 2x2x0,6
⑦ Leerrohr innendurchmesser 10mm

FTä331U	Fluchttüröffner
FS	Fallenschloss
KL220	Klemmenboxl
ATä	Arbeitsstrom-Türöffner (Brandschutz)
TÜK	Türübergangskabel (Lieferumfang GEZE)
RSK	Riegelschaltkontakt
RSZ	Rauchschalterzentrale
RS	Rauchschalter

Hinweise Drehtürantrieb:
-Zusätzlich die Montagehinweise aus den produktspezifischen Unterlagen beachten.
Planungsunterlagen: TSA160NT (Id.Nr. 121988); Slimdrive EMD (id.Nr. 110450)
-Kabel mind. 1m aus der Wand stehen lassen.

Hinweise Fluchtwegsicherung:
-Zusätzlich Montageanleitung TZ320 beachten (Id.Nr. 131537; und sk089-281)
*) An der KL220 sind 4 Ein- und 6 Ausgänge vorhanden. Werden zusätzlich die 3 Ein- und/oder 2 Ausgänge der TZ320 benötigt, müssen entsprechend mehr Adern zwischen KL220 und TZ320 vorgesehen werden.
Für den Antrieb sind 2 Ausgäge belegt.
***) Je Meldung werden 2-3 Adern benötigt.

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benützung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sämtliche sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältig noch Dritten zugänglich gemacht werden.
This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims or damages in any form can bei made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and ist made available to third parties only for the duration of contractural obligations. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not bei copied of handed over to third parties without the express consent of GEZE.

EMPB	Änderungsindex / Revision index	Datum / date	Name / name	Mitteilungs-Nr. / Doc. change no.
	01	09.01.2009	tpe2	

GEZE GmbH
P.O. Box 13 63
71226 Leonberg
Germany

vertraulich / confidential

Benennung / designation
Kabelplan TZ320S Komfort
TSA160NT_Slimdrive EMD, 1-flg.

	Datum / date	Name / name
erstellt / drawn	09.01.2009	tpe2
gepr. / checked	09.01.2009	tpe3

Blatt / von / sheet / of: 3/4
Maßstab / scale: 1:1
Sprache / language: D
Material-Nr. / ID-no.:
Ersatz für: / subst. for:
Ersetzt durch: / subst. with:
Zeichnungs-Nr. / document-no.: sk099-254