

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Nr. 0672-CPR-0179

Gemäß der *Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011* (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für

das/die Bauprodukt/e

Boden-Türschließer

"GEZE TS 550 NV F"

mit der Klassifizierung gemäß der Anlage 1 zu diesem Zertifikat

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke

**GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg**

hergestellt im/in den Herstellwerk/en

Werk 02

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im

Anhang ZA der

harmonisierten Norm/en

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

entsprechend System

1

für die in diesem Zertifikat erklärte Leistung angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle des Herstellers geeignet ist, die

Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts

zu gewährleisten.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **22.04.2015** ausgestellt und bleibt gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, es sei denn, das Zertifikat wurde von der notifizierten Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen.



Dr. rer. nat. Stefan Lehner
Leiter der Zertifizierungsstelle



Anlage 1

zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 0672-CPR-0179

Klassifizierung des Boden-Türschließers

GEZE TS 550 NV F

ohne mechanische Feststellung

EN 1154

4	8	6 3	1	1	4
----------	----------	----------------	----------	----------	----------

Stuttgart, 26.08.2019

Materialprüfungsanstalt – Universität Stuttgart
Abteilung Brandschutz
Zertifizierungsstelle

(Dr. rer. nat. Stefan Lehner)
Leiter der Zertifizierungsstelle



(Stempel)