

Zertifikat / Certificate



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 179-7013137-1-3

Fluchttüranlagen / escape route systems

System
system

GEZE SecuLogic TZ 320

Official
Partner



Hersteller
manufacturer

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Str. 21-29, DE 71229 Leonberg

Produktionsstandort
production site


7013137, 9043477, 9037789

Grundlage(n) /

Basis:

ift-Zertifizierungsprogramm für
Fluchttüranlagen
ift-certification scheme for
escape route systems
ift-Zertifizierung QM375:2021-11

EN 13637



Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung entspricht.

- Erstprüfung des Bauproduktes durch eine akkreditierte Prüfstelle nach EN 13637
- Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen Produktionskontrolle durch den Hersteller
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert
- kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 21.07.2022 ausgestellt. Die aktuelle Version gilt bis zum 20.07.2025, wenn sich zwischenzeitlich die Festlegungen in der oben angeführten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert haben.

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind dem ift-Zert mit den erforderlichen Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen zu kennzeichnen.

This certificate attests that the building product mentioned fulfils the requirements of the underlying ift-certification scheme in its current version.

- initial type-testing of the building product by an accredited testing body as per EN 13637
- implementation and maintenance of a factory production control by the manufacturer
- initial inspection of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert
- continuous third-party control of the production site and the factory production control by ift-Q-Zert

This certificate was first issued on 21.07.2022. The current version is valid until 20.07.2025, as long as neither the conditions laid down in the technical specification listed above nor the manufacturing conditions in the production site nor the factory production control itself are modified significantly.

The reproduction of the certificate without any change from the original is permitted. Any changes to the prerequisites applicable to certification shall be immediately communicated in writing to ift-Zert accompanied by the necessary evidence.

The company is authorized to affix the "ift-certified"-mark to the building product mentioned according to the ift-rules for use of the "ift-certified"-mark.

Christian Kehrer

ift Rosenheim
30.10.2023

Christian Kehrer
Leiter der ift-Zertifizierungs- und Überwachungsstelle
Head of ift Certification and Surveillance Body



Gültig bis /
Valid until:

20.07.2025

Prüfbericht-Nr. /
Test Report No.:

**20-002039-
PR01/PR04/PR05/PR06**
vom / dated **15.06.2021**

Vertragsnr. /
Contract No.:

179 7013137

Identitäts-Check
Identity check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: FBB-F26F5



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 179-7013137-1-3

TZ 320 MA 500 FTV 320 T 320 NOT 220 NOT 320	Verwendungskategorie / Category of use	Dauerfunktionstüchtigkeit / durability	Türmasse / door mass	Feuer- / Rauchschutztüren / Fire / smoke protection doors	Sicherheit / safety	Korrosionswiderstand / corrosion resistance	Haltekraft außen / holding force outside	Haltekraft innen / holding force inside	Zeitverzögerung / time delay	Sperrung der Freigabe / Denied exit mode	Konfiguration / configuration
Klassifizierung / classification	3	7	5	0/A/B**	1	0	5	5	0	0	B
Verriegelungselement / locking element											
MA 500			2	X	X	X	X	X	X	X	X
FTV 320			3	X	X	X	X	X	X	X	X
Terminal / terminal											
T 320 UP oder / or T 320 AP			1	X	X	X	X	X	X	X	X
Nottaster / emergency push button											
NOT 220 UP oder / or NOT 220 AP			2	X	X	X	X	X	X	X	X
NOT 320 UP oder / or NOT 320 AP				X	X	X	X	X	X	X	X
Bedienelement*** / operating element											
IQ lock M			1	X	X	X	X	X	X	X	X
IQ lock M DL				X	X	X	X	X	X	X	X
IQ lock C				X	X	X	X	X	X	X	X
IQ lock C DL				X	X	X	X	X	X	X	X
IQ lock EM				X	X	X	X	X	X	X	X
IQ lock EM DL				X	X	X	X	X	X	X	X
IQ lock EL				X*	X*	X*	X*	X*	X	X*	X
IQ lock EL DL				X*	X*	X*	X*	X*	X	X*	X
IQ lock AUT				X*	X*	X*	X*	X*	X	X*	X
Netzteil / power supply											
NT 1.1A-24V UP			1	Variante ohne Netzteil: konforme, externe Versorgung erforderlich / Version without power supply: compliant, external supply required				X	-	X	-
NT 6.25A-24V HS								-	X	-	X

*Spannungsversorgung aus separatem Netzteil oder max. Stromaufnahme aus TZ 320 beachten. / Obey power supply from separate power supply unit or max. current consumption from TZ 320.

** In Abhängigkeit der Zertifizierung des Fluchttürverschlusses. / Depending on the certification of the escape door lock.

***Die Verwendung weiterer Bedienelemente auf Grundlage EN 179 oder EN 1125 (siehe jeweiliges Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit) ist möglich. Die technische Dokumentation des Beschlagherstellers und des Türenherstellers sind hierbei zu beachten. Eine einwandfreie Funktion ist sicherzustellen. / The use of further operating elements based on EN 179 or EN 1125 (see respective certificate of consistency of performance) is possible. The technical documentation of the hardware manufacturer and the door manufacturer must be observed. Faultless function must be ensured.



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 179-7013137-1-3

TZ 320 827HA FTÖ 331U-x FTÖ 332-x T 320 NOT 220 NOT 320	Verwendungskategorie / Category of use	Dauerfunktionstüchtigkeit / durability	Türmasse / door mass	Feuer- / Rauchschutztüren / Fire / smoke protection doors	Sicherheit / safety	Korrosionswiderstand / corrosion resistance	Haltekraft außen / holding force outside	Haltekraft innen / holding force inside	Zeitverzögerung / time delay	Sperrung der Freigabe / Denied exit mode	Konfiguration / configuration
Klassifizierung / classification	3	7	2	0/A/B**	1	0	3	3	0	0	B
Verriegelungselement / locking element											
827HA			2	X	X	X	X	X	X	X	X
Fluchttüröffner / escape door strike 331U-x (effeff)			3	X	X	X	X	X	X	X	X
Fluchttüröffner / escape door strike 332-x (effeff) ab 2 Stück nur in Verbindung mit/from 2 pieces only in connection with RP 220			3	X	X	X	X	X	X	X	X
Terminal / terminal											
T 320 UP oder / or T 320 AP			1	X	X	X	X	X	X	X	X
Nottaster / emergency push button											
NOT 220 UP oder / or NOT 220 AP			2	X	X	X	X	X	X	X	X
NOT 320 UP oder / or NOT 320 AP				X	X	X	X	X	X	X	X
Bedienelement*** / operating element											
IQ lock M			1	X	X	X	X	X	X	X	X
IQ lock M DL				X	X	X	X	X	X	X	X
IQ lock C				X	X	X	X	X	X	X	X
IQ lock C DL				X	X	X	X	X	X	X	X
IQ lock EM				X	X	X	X	X	X	X	X
IQ lock EM DL				X	X	X	X	X	X	X	X
IQ lock EL				X*	X*	X*	X*	X*	X	X*	X
IQ lock EL DL				X*	X*	X*	X*	X*	X	X*	X
IQ lock AUT				X*	X*	X*	X*	X*	X	X*	X
Netzteil / power supply											
NT 1.1A-24V UP			1	Variante ohne Netzteil: konforme, externe Versorgung erforderlich / Version without power supply: compliant, external supply required			X	-	X	-	
NT 6.25A-24V HS							-	X	-	X	

*Spannungsversorgung aus separatem Netzteil oder max. Stromaufnahme aus TZ 320 beachten. / Obey power supply from separate power supply unit or max. current consumption from TZ 320.

** In Abhängigkeit der Zertifizierung des Fluchttürverschlusses. / Depending on the certification of the escape door lock.

***Die Verwendung weiterer Bedienelemente auf Grundlage EN 179 oder EN 1125 (siehe jeweiliges Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit) ist möglich. Die technische Dokumentation des Beschlagherstellers und des Türenherstellers sind hierbei zu beachten. Eine einwandfreie Funktion ist sicherzustellen. / The use of further operating elements based on EN 179 or EN 1125 (see respective certificate of consistency of performance) is possible. The technical documentation of the hardware manufacturer and the door manufacturer must be observed. Faultless function must be ensured.



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 179-7013137-1-3

TZ 320 827A IP Terminal IP 54 NOT 220 IP 54	Verwendungsklasse / Category of use	Dauerfunktionstüchtigkeit / durability	Türmasse / door mass	Feuer- / Rauchschutztüren / Fire / smoke protection doors	Sicherheit / safety	Korrosionswiderstand / corrosion resistance	Haltekraft außen / holding force outside	Haltekraft innen / holding force inside	Zeitverzögerung / time delay	Sperrung der Freigabe / Denied exit mode	Konfiguration / configuration
Klassifizierung / classification	3	7	2	0/A/B**	1	0	3	3	0	0	B
	max. Anzahl / max. quantity	TZ 320 S UP	TZ 320 S AP	TZ 320 BS UP	TZ 320 BS AP	TZ 320 SN UP	TZ 320 SN AP	TZ 320 BSN UP	TZ 320 BSN AP		
Verriegelungselement / locking element											
827A IP	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Terminal / terminal											
Terminal IP 54 UP oder / or AP	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nottaster / emergency push button											
NOT 220 IP 65 AP	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Schlüsselschalter / key operated button											
SCT 222 IP 54 AP	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bedienelement*** / operating element											
IQ lock M	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IQ lock M DL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IQ lock C		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IQ lock C DL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IQ lock EM		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IQ lock EM DL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IQ lock EL		X*	X*	X*	X*	X*	X*	X	X*	X	X
IQ lock EL DL		X*	X*	X*	X*	X*	X*	X	X*	X	X
IQ lock AUT		X*	X*	X*	X*	X*	X*	X	X*	X	X
Netzteil / power supply											
NT 1.1A-24V UP	1	Variante ohne Netzteil: konforme, externe Vorsorgung erforderlich / Version without power supply: compliant, external supply required					X	-	X	-	-
NT 6.25A-24V HS		-	X	-	-	X					

*Spannungsversorgung aus separatem Netzteil oder max. Stromaufnahme aus TZ 320 beachten. / Obey power supply from separate power supply unit or max. current consumption from TZ 320.

** In Abhängigkeit der Zertifizierung des Fluchttürverschlusses. / Depending on the certification of the escape door lock.

***Die Verwendung weiterer Bedienelemente auf Grundlage EN 179 oder EN 1125 (siehe jeweiliges Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit) ist möglich. Die technische Dokumentation des Beschlagherstellers und des Türenherstellers sind hierbei zu beachten. Eine einwandfreie Funktion ist sicherzustellen. / The use of further operating elements based on EN 179 or EN 1125 (see respective certificate of consistency of performance) is possible. The technical documentation of the hardware manufacturer and the door manufacturer must be observed. Faultless function must be ensured.



Zertifikatsnr. / Certificate No.: 179-7013137-1-3

	max. Anzahl / max. quantity	TZ 320 S UP	TZ 320 S AP	TZ 320 BS UP	TZ 320 BS AP	TZ 320 SN UP	TZ 320 SN AP	TZ 320 BSN UP	TZ 320 BSN AP
Zulässiges Zubehör für alle 3 System / <i>permitted accessories for all 3 systems</i>									
Schlüsselschalter / <i>key operated button</i>									
SCT 220	2	X	X	X	X	X	X	X	X
SCT 320		X	X	X	X	X	X	X	X
SCT 222		X	X	X	X	X	X	X	X
Koppelmodul / <i>interface module</i>									
IO 420	1	X	X	X	X	X	X	X	X
Zubehör / <i>accessories</i>									
RP 220	4	X	X	X	X	X	X	X	X