


Leistungserklärung (DoP): GEZE Funkmodul GC 171


DE

Kennung Leistungserklärung	GEZE Funkmodul GC 171_1772-CPR-160683
1. Produktart	Funkmodul für punktförmige Brandmelder
2. Identnummern	163051
3. Verwendungszweck	Funkmodul für punktförmige Brandmelder zur Verwendung an GEZE Feststellenanlagen
4. Hersteller	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Bevollmächtigter	---
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit	1
7. Harmonisierte Norm	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Notifizierte Stelle	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. ID Zertifikat	1772-CPR-160683
9. Erklärte Leistung	Festgestellte wesentliche Merkmale
Nennansprechbedingungen	Anforderungen "Ansprechverzögerung (Ansprechzeit bei Alarm) und Leistungsfähigkeit im Brandfall" erfüllt - EN 54-18:2005 Abschnitte 5.2, 5.1.4 Anforderungen "Ansprechverzögerung (Ansprechzeit bei Alarm) und Leistungsfähigkeit im Brandfall" erfüllt - EN 54-25:2008 Abschnitte 8.2.3, 8.2.6 Anforderungen "Leistungsfähigkeit im Brandfall" erfüllt - EN 54-25:2008 Abschnitte 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Betriebszuverlässigkeit	Anforderungen "Betriebszuverlässigkeit" erfüllt - EN 54-18:2005 Abschnitte 5.1.4 Anforderungen "Betriebszuverlässigkeit" erfüllt - EN 54-25:2008 Abschnitte 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Temperaturbeständigkeit	Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit" erfüllt - EN 54-18:2005 Abschnitte 5.9 - 5.10 Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit" erfüllt - EN 54-25:2008 Abschnitte 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Schwingungsfestigkeit	Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit" erfüllt - EN 54-18:2005 Abschnitte 5.8 - 5.11 Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit" erfüllt - EN 54-25:2008 Abschnitte 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Feuchtebeständigkeit	Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Luftfeuchtebeständigkeit" erfüllt - EN 54-18:2005 Abschnitte 5.5 - 5.6 Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Luftfeuchtebeständigkeit" erfüllt - EN 54-25:2008 Abschnitte 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Korrosionsbeständigkeit	Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit" erfüllt - EN 54-25:2008 Abschnitte 8.3.15 Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Korrosion" erfüllt - EN 54-18:2005 Abschnitte 5.7
Elektrische Stabilität	Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität" erfüllt - EN 54-18:2005 Abschnitte 5.2, 5.12 Anforderungen "Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität" erfüllt - EN 54-25:2008 Abschnitte 8.3.20
10. Leistung Produkt	Die Leistung des Produkts nach Nr. 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung nach Nr. 9 ist allein der Hersteller nach Nr. 4.
Ort, Datum	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, Geschäftsführer	





Declaration of Performance (DoP): GEZE wireless kit GC 171


EN


ID for Declaration of Performance	GEZE wireless kit GC 171_1772-CPR-160683
1. Type of product	Wireless module for point detectors
2. Identity numbers	163051
3. Intended use	Wireless module for point detectors to be used with GEZE hold open systems
4. Manufacturer	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Authorised signatory	---
6. System for evaluating performance reliability	1
7. Harmonised standard	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Notified office	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. ID certificate	1772-CPR-160683
9. Declared performance	Essential characteristics determined
Nominal response conditions	"Response delay (response time of the alarm) and performance in the event of a fire" requirements fulfilled - EN 54-18:2005 sections 5.2, 5.1.4 "Response delay (response time of the alarm) and performance in the event of a fire" requirements fulfilled - EN 54-25:2008 sections 8.2.3, 8.2.6 "Performance in the event of a fire" requirements fulfilled - EN 54-25:2008 sections 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Operational reliability	"Operational reliability" requirements fulfilled - EN 54-18:2005 section 5.1.4 "Operational reliability" requirements fulfilled - EN 54-25:2008 section 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Temperature resistance	"Permanent operational reliability, temperature resistance" requirements fulfilled - EN 54-18:2005 sections 5.9 - 5.10 "Permanent operational reliability, temperature resistance" requirements fulfilled - EN 54-25:2008 sections 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Vibration resistance	"Permanent operational reliability, vibration resistance" requirements fulfilled - EN 54-18:2005 sections 5.8 - 5.11 "Permanent operational reliability, vibration resistance" requirements fulfilled - EN 54-25:2008 sections 8.3, 16, 8.3, 17 - 8.3.19
Humidity resistance	"Permanent operational reliability, air humidity resistance" requirements fulfilled - EN 54-18:2005 sections 5.5 - 5.6 "Permanent operational reliability, air humidity resistance" requirements fulfilled - EN 54-25:2008 sections 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Corrosion resistance	"Permanent operational reliability, corrosion resistance" requirements fulfilled - EN 54-25:2008 section 8.3.15 "Permanent operational reliability, resistance to corrosion" requirements fulfilled - EN 54-18:2005 section 5.7
Electrical stability	"Permanent operational reliability, electrical stability" requirements fulfilled - EN 54-18:2005 sections 5.2, 5.12 "Permanent operational reliability, electrical stability" requirements fulfilled - EN 54-25:2008 sections 8.3.20
10. Product performance	The performance of the product specified under No. 1 corresponds to the declared performance according to No. 9. The manufacturer under No. 4 is solely responsible for preparing the declaration of performance according to No. 9.
Place, date	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, Managing Director	





Означение декларация за мощност _1772-CPR-160683	
1. Вид продукт	Радио модул за точкообразни пожароизвестители
2. Идентификационен номер	163051
3. Цел на използване	Радио модул за точкообразни пожароизвестители за използване на застопоряващи системи
4. Производител	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Упълномощено лице	---
6. Система за оценка на устойчивостта при работа	1
7. Хармонизиран стандарт	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Нотифициран орган	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. ID сертификат	1772-CPR-160683
9. Декларирана мощност	Установени съществени белези
Номинални условия за задействане	Изпълнени изисквания "Реакция на забавянето (време за реакция при аларма) и ефективност в случай на пожар" - EN 54-18:2005 Раздели 5.2, 5.1.4 Изпълнени изисквания "Реакция на забавянето (време за реакция при аларма) и ефективност в случай на пожар" - EN 54-25:2008 Раздели 8.2.3, 8.2.6 Изпълнени изисквания "ефективност в случай на пожар" - EN 54-25:2008 Раздели 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Експлоатационна надеждност	Изпълнени изисквания „Експлоатационна надеждност“ - EN 54-18:2005 Раздели 5.1.4 Изпълнени изисквания „Експлоатационна надеждност“ - EN 54-25:2008 Раздели 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Температурна устойчивост	Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, температурна устойчивост“ - EN 54-18:2005 Раздели 5.9 - 5.10 Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, температурна устойчивост“ - EN 54-25:2008 Раздели 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Устойчивост на вибрации	Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, устойчивост на вибрации“ - EN 54-18:2005 Раздели 5.8 - 5.11 Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, устойчивост на вибрации“ - EN 54-25:2008 Раздели 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Устойчивост на влага	Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, влагустойчивост на въздух“ - EN 54-18:2005 Раздели 5.5 - 5.6 Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, влагустойчивост на въздух“ - EN 54-25:2008 Раздели 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Устойчивост на корозия	Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, устойчивост на корозия“ - EN 54-25:2008 Раздели 8.3.15 Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, устойчивост на корозия“ - EN 54-18:2005 Раздели 5.7
Електрическа стабилност	Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, електрическа стабилност“ - EN 54-18:2005 Раздели 5.2, 5.12 Изпълнени изисквания „Дълготрайност на експлоатационната надеждност, електрическа стабилност“ - EN 54-25:2008 Раздели 8.3.20
10. Мощност на продукта	Мощността на продукта според № 1 съответства на декларираната мощност според № 9. Отговорен за съставяне на декларация за мощност според № 9 е единствено производителят според № 4.
Населено място, дата	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, търговски директор	


Identifikation ydeevnedeklaration	_1772-CPR-160683
1. Produktart	Radiomodul til punktformet brandsensor
2. Id-numre	163051
3. Anvendelsesformål	Radiomodul til punktformet brandsensor til anvendelse på automatiske dørstyresystemer
4. Producent	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Befuldmægtiget	---
6. System til vurdering af ydelsesbestandigheden	1
7. Harmoniseret standard	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Notificeret organ	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. Id certifikat	1772-CPR-160683
9. Deklareret ydeevne	Konstaterede væsentlige egenskaber
Nominelle reaktionsbetingelser	Kravene "Responsforsinkelse (reaktionstid ved alarm) og effektivitet i tilfælde af brand" opfyldt - EN 54-18:2005 Afsnit 5.2, 5.1.4 Kravene "Responsforsinkelse (reaktionstid ved alarm) og effektivitet i tilfælde af brand" opfyldt - EN 54-25:2008 Afsnit 8.2.3, 8.2.6 Kravene "Effektivitet i tilfælde af brand" opfyldt - EN 54-25:2008 Afsnit 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Driftspåidelighed	Kravene "Driftspåidelighed" opfyldt - EN 54-18:2005 Afsnit 5.1.4 Kravene "Driftspåidelighed" opfyldt - EN 54-25:2008 Afsnit 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Temperaturbestandighed	Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, temperaturbestandighed" opfyldt - EN 54-18:2005 Afsnit 5.9 - 5.10 Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, temperaturbestandighed" opfyldt - EN 54-25:2008 Afsnit 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Vibrationsbestandighed	Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, vibrationsbestandighed" opfyldt - EN 54-18:2005 Afsnit 5.8 - 5.11 Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, vibrationsbestandighed" opfyldt - EN 54-25:2008 Afsnit 8.3, 16, 8.3, 17 - 8.3.19
Fugtbestandighed	Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, bestandighed over for luftfugtighed" opfyldt - EN 54-18:2005 Afsnit 5.5 - 5.6 Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, bestandighed over for luftfugtighed" opfyldt - EN 54-25:2008 Afsnit 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Korrosionsbestandighed	Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, korrosionsbestandighed" opfyldt - EN 54-25:2008 Afsnit 8.3.15 Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, bestandighed over for korrosion" opfyldt - EN 54-18:2005 Afsnit 5.7
Elektrisk stabilitet	Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, elektrisk stabilitet" opfyldt - EN 54-18:2005 Afsnit 5.2, 5.12 Kravene "Holdbarhed af driftspåideligheden, elektrisk stabilitet" opfyldt - EN 54-25:2008 Afsnit 8.3.20
10. Produktets ydeevne	Produktets ydeevne iht. nr. 1 svarer til den deklarerede ydeevne iht. nr. 9. Ansvarlig for udarbejdelsen af ydeevnedeklarationen iht. nr. 9 er alene producenten iht. nr. 4.
Sted, dato	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, forretningsfører	


Tähis / toimimisviis	_1772-CPR-160683
1. Toode	Raadiomoodul punkt-suitsuanduri jaoks
2. Tootenumber	163051
3. Kasutusotstarve	Lahtihoidefiksaatoriga kasutamiseks mõeldud raadiomoodul punkt-tulehäireanduri jaoks
4. Tootja	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Esindaja	---
6. Süsteem töökindluse hindamiseks	1
7. Harmoniseeritud norm	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Teatatud asukoht	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. ID-sertifikaat	1772-CPR-160683
9. Deklareeritud jõudlus	Kindlakstehtud olulised tunnused
Nominaalsed rakendustingimused	Nõudmised „Reageerimisviivitus (reageerimisaeg häire korral) ja toimivus tulekahju korral“ on täidetud vastavalt EN 54-18:2005 pkt 5.2, 5.1.4. Nõudmised „Reageerimisviivitus (reageerimisaeg häire korral) ja toimivus tulekahju korral“ on täidetud vastavalt EN 54-25:2008 pkt 8.2.3, 8.2.6 Nõudmised „Toimivus tulekahju korral“ on täidetud vastavalt EN 54-25:2008 pkt 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Töökindlus	Nõudmised „Töökindlus“ on täidetud vastavalt EN 54-18:2005 pkt 5.1.4. Nõudmised „Töökindlus“ on täidetud vastavalt EN 54-18:2008 pkt 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Temperatuurikindlus	Nõudmised „Töökindluse, temperatuurikindluse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-18:2005 pkt 5.9 - 5.10. Nõudmised „Töökindluse, temperatuurikindluse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-25:2008 pkt 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Vibratsioonikindlus	Nõudmised „Töökindluse, vibratsioonikindluse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-18:2005 pkt 5.8 - 5.11. Nõudmised „Töökindluse, vibratsioonikindluse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-25:2008 pkt 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Niiskuskindlus	Nõudmised „Töökindluse, õhuniiskuskindluse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-18:2005 pkt 5.5 - 5.6. Nõudmised „Töökindluse, õhuniiskuskindluse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-25:2008 pkt 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Korrosioonikindlus	Nõudmised „Töökindluse, korrosioonikindluse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-25:2008 pkt 8.3.15 Nõudmised „Töökindluse, korrosioonikindluse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-18:2005 pkt 5.7.
Elektriline stabiilsus	Nõudmised „Töökindluse, elektrilise stabiilsuse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-18:2005 pkt 5.2, 5.12. Nõudmised „Töökindluse, elektrilise stabiilsuse püsivus“ on täidetud vastavalt EN 54-25:2008 pkt 8.3.20
10. Toote jõudlus	Toote jõudlus (nr 1) on kooskõlas deklareeritud jõudlusega (nr 9). Jõudlusdeklaratsiooni (nr 9) koostamise eest vastutab ainult tootja (nr 4).
Koht, kuupäev	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, ärijuht	


Tunnus toimintaselvitys	_1772-CPR-160683
1. Tuotetyyppi	Langaton moduuli pisteenmuotoisille palohälyttimille
2. Tunnusnumerot	163051
3. Käyttötarkoitus	Langaton moduuli pisteenmuotoisille palohälyttimille lukituslaitteisiin
4. Valmistaja	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Valtuutettu	---
6. Järjestelmä vakaan toimivuuden arviointiin	1
7. Sovellettu normi	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Ilmoitettu paikka	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. ID-varmenne	1772-CPR-160683
9. Selvitetty toiminto	Määritetyt olennaiset ominaisuudet
Nimelliset aktivointiolosuhteet	Vaatimukset "Aktivointiviive (aktivointiaika hälytyksessä) ja tehokkuus tulipalossa" täytetty - EN 54-18:2005 luvut 5.2, 5.1.4 Vaatimukset "Aktivointiviive (aktivointiaika hälytyksessä) ja tehokkuus tulipalossa" täytetty - EN 54-25:2008 luvut 8.2.3, 8.2.6 Vaatimukset "Tehokkuus tulipalossa" täytetty - EN 54-25:2008 luvut 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Käyttöluotettavuus	Vaatimukset "Käyttöluotettavuus" täytetty - EN 54-18:2005 luvut 5.1.4 Vaatimukset "Käyttöluotettavuus" täytetty - EN 54-25:2008 luvut 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Lämpötilankestävyys	Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, lämpötilankestävyyden kestävyys" täytetty - EN 54-18:2005 luvut 5.9 - 5.10 Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, lämpötilankestävyyden kestävyys" täytetty - EN 54-25:2008 luvut 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Tärinänkestävyys	Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, tärinänkestävyyden kestävyys" täytetty - EN 54-18:2005 luvut 5.8 - 5.11 Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, tärinänkestävyyden kestävyys" täytetty - EN 54-25:2008 luvut 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Kosteudenkestävyys	Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, ilmankosteudenkestävyyden kestävyys" täytetty - EN 54-18:2005 luvut 5.5 - 5.6 Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, ilmankosteudenkestävyyden kestävyys" täytetty - EN 54-25:2008 luvut 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Korroosionkestävyys	Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, korroosionkestävyyden kestävyys" täytetty - EN 54-25:2008 luvut 8.3.15 Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, korroosionkestävyyden kestävyys" täytetty - EN 54-18:2005 luvut 5.7
Sähköinen stabiiliisuus	Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, sähköisen stabiiliisuuden kestävyys" täytetty - EN 54-18:2005 + luvut 5.2, 5.12 Vaatimukset "Käyttöluotettavuuden, sähköisen stabiiliisuuden kestävyys" täytetty - EN 54-25:2008 luvut 8.3.20
10. Tuotteen suorituskyky	Tuotteen suorituskyky numeron 1 mukaan vastaa numerossa 9 selvitettyä toimintoa. Valmistaja on yksin vastuussa numeron 9 mukaan laaditusta toimintaselvityksestä.
Paikka, päivämäärä	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, toimitusjohtaja	


Identification Déclaration des performances	_1772-CPR-160683
1. Type de produit	Module radio pour détecteur d'incendie ponctuel
2. Numéros d'identification	163051
3. Usage prévu	Module radio pour détecteur d'incendie ponctuel pour une utilisation sur des unités d'arrêt
4. Fabricant	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Mandataire	---
6. Système d'évaluation de la constance des performances	1
7. Norme harmonisée	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Autorité notifiante	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. Certificat ID	1772-CPR-160683
9. Performances déclarées	Principales caractéristiques constatées
Conditions de réponse nominales	Exigences « Temporisation à la commande (temps de réponse en cas d'alarme) et efficacité en cas d'incendie » remplies - EN 54-18:2005 sections 5.2, 5.1.4 Exigences « Temporisation à la commande (temps de réponse en cas d'alarme) et efficacité en cas d'incendie » remplies - EN 54-25:2008 sections 8.2.3, 8.2.6 Exigences « efficacité en cas d'incendie » remplies - EN 54-25:2008 sections 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Fiabilité de fonctionnement	Exigences « Fiabilité du fonctionnement » remplies - EN 54-18:2005 sections 5.1.4 Exigences « Fiabilité du fonctionnement » remplies - EN 54-25:2008 sections 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Résistance à la température	Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, résistance à la température » remplies - EN 54-18:2005 sections 5.9 - 5.10 Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, résistance à la température » remplies - EN 54-25:2008 sections 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Résistance aux vibrations	Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, résistance aux vibrations » remplies - EN 54-18:2005 sections 5.8 - 5.11 Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, résistance aux vibrations » remplies - EN 54-25:2008 sections 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Résistance à l'humidité	Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, résistance à l'humidité de l'air » remplies - EN 54-18:2005 sections 5.5 - 5.6 Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, résistance à l'humidité de l'air » remplies - EN 54-25:2008 sections 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Résistance à la corrosion	Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, résistance à la corrosion » remplies - EN 54-25:2008 sections 8.3.15 Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, résistance à la corrosion » remplies - EN 54-18:2005 sections 5.7
Stabilité électrique	Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, stabilité électrique » remplies - EN 54-18:2005 sections 5.2, 5.12 Exigences « Durabilité de la fiabilité du fonctionnement, stabilité électrique » remplies - EN 54-25:2008 sections 8.3.20
10. Performances du produit	Les performances du produit indiqué au n° 1 correspondent aux performances déclarées au n° 9. Le fabricant identifié au n°4 est seul responsable de l'établissement de la déclaration des performances selon le n° 9.
Lieu, date	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, gérant	


Χαρακτηρισμός Δήλωση ισχύος	_1772-CPR-160683
1.Τύπος προϊόντος	Ασύρματη μονάδα για σημειακό ανιχνευτή πυρκαγιάς
2.Αριθμοί αναγνώρισης	163051
3.Σκοπός χρήσης	Ασύρματη μονάδα για σημειακό ανιχνευτή πυρκαγιάς για χρήση σε συστήματα συγκράτησης ανοίγματος
4.Κατασκευαστής	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5.Πληρεξούσιος	---
6.Σύστημα αξιολόγησης σταθερότητας ισχύος	1
7.Εναρμονισμένο πρότυπο	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1.Κοινοποιημένος φορέας	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2.Πιστοποιητικό αναγνωριστικού αριθμού	1772-CPR-160683
9.Δηλωθείσα ισχύς	Καταγεγραμμένα βασικά χαρακτηριστικά
Ονομαστικές συνθήκες ενεργοποίησης	Πληρούνται οι απαιτήσεις "Καθυστέρηση ενεργοποίησης (χρόνος ενεργοποίησης σε συναγερμό) και ικανότητα ισχύος σε περίπτωση πυρκαγιάς" - EN 54-18:2005 Παράγραφοι 5.2, 5.1.4 Πληρούνται οι απαιτήσεις "Καθυστέρηση ενεργοποίησης (χρόνος ενεργοποίησης σε συναγερμό) και ικανότητα ισχύος σε περίπτωση πυρκαγιάς" - EN 54-25:2008 Παράγραφοι 8.2.3, 8.2.6 Πληρούνται οι απαιτήσεις "ικανότητα ισχύος σε περίπτωση πυρκαγιάς" πληρούνται - EN 54-25:2008 Παράγραφοι 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Αξιοπιστία λειτουργίας	Πληρούνται οι απαιτήσεις "Αξιοπιστία λειτουργίας" - EN 54-18:2005 Παράγραφοι 5.1.4 Πληρούνται οι απαιτήσεις "Αξιοπιστία λειτουργίας" - EN 54-25:2008 Παράγραφοι 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Αντοχή στη θερμοκρασία	Πληρούνται οι απαιτήσεις "Διατηρησιμότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, αντοχή στη θερμοκρασία" - EN 54-18:2005 Παράγραφοι 5.9 - 5.10 Πληρούνται οι απαιτήσεις "Διατηρησιμότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, αντοχή στη θερμοκρασία" - EN 54-25:2008 Παράγραφοι 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Αντοχή στην ταλάντωση	Πληρούνται οι απαιτήσεις "Ανθεκτικότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, αντοχή στην ταλάντωση" - EN 54-18:2005 Παράγραφοι 5.8 - 5.11 Πληρούνται οι απαιτήσεις "Ανθεκτικότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, αντοχή στην ταλάντωση" - EN 54-25:2008 Παράγραφοι 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Αντοχή στην υγρασία	Πληρούνται οι απαιτήσεις "Ανθεκτικότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, αντοχή στην υγρασία αέρα" - EN 54-18:2005 Παράγραφοι 5.5 - 5.6 Πληρούνται οι απαιτήσεις "Ανθεκτικότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, αντοχή στην υγρασία αέρα" - EN 54-25:2008 Παράγραφοι 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Αντοχή σε διάβρωση	Πληρούνται οι απαιτήσεις "Διατηρησιμότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, αντοχή σε διάβρωση" - EN 54-25:2008 Παράγραφοι 8.3.15 Πληρούνται οι απαιτήσεις "Διατηρησιμότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, αντοχή στη διάβρωση" - EN 54-18:2005 Παράγραφοι 5.7
Ηλεκτρική σταθερότητα	Πληρούνται οι απαιτήσεις "Διατηρησιμότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, ηλεκτρική σταθερότητα" - EN 54-18:2005 Παράγραφοι 5.2, 5.12 Πληρούνται οι απαιτήσεις "Διατηρησιμότητα της αξιοπιστίας λειτουργίας, ηλεκτρική σταθερότητα" - EN 54-25:2008 Παράγραφοι 8.3.20
10.Ισχύς προϊόντος	Η ισχύς του προϊόντος κατά τον αρ. 1 αντιστοιχεί στη δηλωθείσα ισχύ κατά τον αρ. 9.Υπεύθυνος για τη σύνταξη της δήλωσης ισχύος κατά τον αρ. 9 είναι αποκλειστικά ο κατασκευαστής κατά τον αρ. 4.
Τόπος, Ημερομηνία	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, Διευθύνων σύμβουλος	


Aitheantóir Dearbhú Feidhmíochta	_1772-CPR-160683
1. Cineál táirge	Modúl raidió d'alaraim dóiteáin phointe
2. Uimhreacha aitheantais	163051
3. Úsáid bheartaithe	Modúl raidió d'alaraim dóiteáin phointe lena n-úsáid ar ghaireas socrúcháin
4. Déantóir	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Duine údaraiteh	---
6. Córas chun seasmhacht feidhmíochta a mheas	1
7. Caighdeán comhchuibhithe	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1 Áit ar tugadh fógra dó	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2 Teastas aitheantais	1772-CPR-160683
9. Feidhmíocht dhearbhaithe	Príomhthréithe aitheanta
Coinníollacha gníomhachtú ainmniúil	Riachtanais "Moill gníomhachtaithe (Aga gníomhachtaithe i gcás aláirim) agus Feidhmíocht i gcás dóiteáin" comhlíonta - EN 54-18:2005 Míreanna 5.2, 5.1.4 Riachtanais "Moill gníomhachtaithe (Aga gníomhachtaithe i gcás aláirim) agus Feidhmíocht i gcás dóiteáin" comhlíonta - EN 54-25:2008 Míreanna 8.2.3, 8.2.6 Riachtanais "Feidhmíocht i gcás dóiteáin" comhlíonta - EN 54-25:2008 Míreanna 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Marthanacht oibriúcháin	Riachtanais "lontaofacht Oibriúcháin" comhlíonta - EN 54-18:2005 Míreanna 5.1.4 Riachtanais "lontaofacht Oibriúcháin" comhlíonta - EN 54-25:2008 Míreanna 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Marthanacht teochta	Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Marthanacht teochta" comhlíonta - EN 54-18:2005 Míreanna 5.9 - 5.10 Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Marthanacht teochta" comhlíonta - EN 54-25:2008 Míreanna 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Seasmhacht creathaidh	Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Seasmhacht creathaidh" comhlíonta - EN 54-18:2005 Míreanna 5.8 - 5.11 Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Seasmhacht creathaidh" comhlíonta - EN 54-25:2008 Míreanna 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Marthanacht in aghaidh taise	Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Marthanacht in aghaidh taise aeir" comhlíonta - EN 54-18:2005 Míreanna 5.5 - 5.6 Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Marthanacht in aghaidh taise aeir" comhlíonta - EN 54-25:2008 Míreanna 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Seasmhacht i gcoinne creimthe	Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Marthanacht in aghaidh taise" comhlíonta - EN 54-25:2008 Míreanna 5.13 Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Seasmhacht i gcoinne creimthe" comhlíonta - EN 54-18:2005 Míreanna 5.7
Seasmhacht leictreach	Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Seasmhacht leictreach" comhlíonta - EN 54-18:2005 Míreanna 5.2, 5.12 Riachtanais "Marthanacht lontaofacht Oibriúcháin, Seasmhacht leictreach" comhlíonta - EN 54-25:2008 Míreanna 8.3.20
10. Feidhmaíocht Táirge	Tá feidhmíocht an táirge de réir uimh. 1 ag teacht leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe de réir uimh. 9. Is é an déantúsóir amháin de réir uimh. 4 atá freagrach as an dearbhú feidhmíochta de réir uimh. 9 a dhéanamh.
Áit, Dáta	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, Stiúrthóir Bainistíochta	


Identificazione dichiarazione prestazioni	_1772-CPR-160683
1. Tipo di prodotto	Modulo radio per rivelatori d'incendio puntiformi
2. Numeri ident.	163051
3. Impiego previsto	Modulo radio per rivelatori d'incendio puntiformi da impiegare nei sistemi di fermo
4. Produttore	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Delegato	---
6. Sistema per valutare la potenzialità	1
7. Norma armonizzata	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Ente notificato	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. Certificato ID	1772-CPR-160683
9. Prestazioni dichiarate	Caratteristiche importanti riscontrate
Condizioni di reazione nominali	Requisiti "ritardo di reazione (tempo di reazione in caso di allarme) e rendimento in caso d'incendio" soddisfatti - EN 54-18:2005 sezioni 5.2, 5.1.4 Requisiti "ritardo di reazione (tempo di reazione in caso di allarme) e rendimento in caso d'incendio" soddisfatti - EN 54-25:2008 sezioni 8.2.3, 8.2.6 Requisiti "Rendimento in caso d'incendio" soddisfatti - EN 54-25:2008 sezioni 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Affidabilità di esercizio	Requisiti "affidabilità di esercizio" soddisfatti - EN 54-18:2005 sezioni 5.1.4 Requisiti "affidabilità di esercizio" soddisfatti - EN 54-25:2008 sezioni 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Resistenza alle temperature	Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, resistenza alle temperature" soddisfatti - EN 54-18:2005 sezioni 5.9 - 5.10 Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, resistenza alle temperature" soddisfatti - EN 54-25:2008 sezioni 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Resistenza alle oscillazioni	Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, resistenza alle oscillazioni" soddisfatti - EN 54-18:2005 sezioni 5.8 - 5.11 Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, resistenza alle oscillazioni" soddisfatti - EN 54-25:2008 sezioni 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Resistenza all'umidità	Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, resistenza all'umidità dell'aria" soddisfatti - EN 54-18:2005 sezioni 5.5 - 5.6 Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, resistenza all'umidità dell'aria" soddisfatti - EN 54-25:2008 sezioni 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Resistenza alla corrosione	Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, resistenza alla corrosione" soddisfatti - EN 54-25:2008 sezioni 8.3.15 Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, resistenza alla corrosione" soddisfatti - EN 54-18:2005 sezioni 5.7
Stabilità elettrica	Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, stabilità elettrica" soddisfatti - EN 54-18:2005 sezioni 5.2, 5.12 Requisiti "durevolezza dell'affidabilità di esercizio, stabilità elettrica" soddisfatti - EN 54-25:2008 sezioni 8.3.20
10. Prestazione prodotto	La prestazione del prodotto di cui al punto 1 corrisponde alla prestazione dichiarata nel punto 9. La responsabilità per la dichiarazione della prestazione di cui al punto 9 spetta soltanto al produttore di cui al punto 4.
Luogo, data	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, Amministratore delegato	


Oznaka Izjava o svojstvima	_1772-CPR-160683
1. Vrsta proizvoda	bežični modul za točkaste javljače požara
2. Identifikacijski broj	163051
3. Namjena	bežični modul za točkaste javljače požara za primjenu na napravama za zadržavanje vrata u otvorenom položaju
4. Proizvođač	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Ovlaštena osoba	---
6. Sustav za ocjenu postojanosti svojstva	1
7. Usklađena norma	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Prijavljeno tijelo	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. ID certifikata	1772-CPR-160683
9. Prijavljeno svojstvo	Utvrđena važna svojstva
Nominalni uvjeti aktivacije	Zahtjevi „Odgoda odziva (vrijeme odziva kod alarma) i učinkovitost u uvjetima požara“ su ispunjeni - EN 54-18:2005 odlomci 5.2, 5.1.4 Zahtjevi „Odgoda odziva (vrijeme odziva kod alarma) i učinkovitost u uvjetima požara“ su ispunjeni - EN 54-25:2008 odlomci 8.2.3, 8.2.6 Zahtjevi „uvjetima požara“ su ispunjeni - EN 54-25:2008 odlomci 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Radna pouzdanost	Zahtjevi „Radna pouzdanost“ su ispunjeni - EN 54-18:2005 odlomak 5.1.4 Zahtjevi „Radna pouzdanost“ su ispunjeni - EN 54-25:2008 odlomak 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Otpornost na temperaturu	Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, otpornost na temperaturu“ su ispunjeni - EN 54-18:2005 odlomci 5.9 - 5.10 Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, otpornost na temperaturu“ su ispunjeni - EN 54-25:2008 odlomci 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Otpornost na vibracije	Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, otpornost na vibracije“ su ispunjeni - EN 54-18:2005 odlomci 5.8 - 5.11 Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, otpornost na vibracije“ su ispunjeni - EN 54-25:2008 odlomci 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Otpornost na vlagu	Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, otpornost na vlagu zraka“ su ispunjeni - EN 54-18:2005 odlomci 5.5 - 5.6 Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, otpornost na vlagu zraka“ su ispunjeni - EN 54-25:2008 odlomci 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Otpornost na koroziju	Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, otpornost na koroziju“ su ispunjeni - EN 54-25:2008 odlomak 8.3.15 Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, otpornost na koroziju“ su ispunjeni - EN 54-18:2005 odlomak 5.7
Električna stabilnost	Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, električna stabilnost“ su ispunjeni - EN 54-18:2005 odlomci 5.2, 5.12 Zahtjevi „Trajnost radne pouzdanosti, električna stabilnost“ su ispunjeni - EN 54-25:2008 odlomci 8.3.20
10. Svojstvo proizvoda	Svojstvo proizvoda prema br. 1 odgovara prijavljenom svojstvu prema br. 9 Za izradu izjave o svojstvima prema br. 9 odgovoran je samo proizvođač prema br. 4
Mjesto, datum	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, direktor	


Ekspluatācijas īpašību deklarācijas apzīmējums _1772-CPR-160683	
1. Produkta veids	Radio modulis punktveida ugunsgrēka detektoriem
2. Identifikācijas numuri	163051
3. Paredzētais izmantojums	Radio modulis punktveida ugunsgrēka detektoriem, ko paredzēts izmantot konstatācijai
4. Ražotājs	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Pilnvarotais pārstāvis	---
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma sistēma	1
7. Saskaņotais standarts	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Paziņotā iestāde	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. ID sertifikāts	1772-CPR-160683
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības	Noteiktie būtiskie raksturlielumi
Nominālās robežvērtības nosacījumi	Izpildītas normas par "Aktivizēšanas novilcināšanos (iedarbošanās laiku trauksmes gadījumā) un veikspēju ugunsgrēka gadījumā" - EN 54-18:2005, sadaļas 5.2, 5.1.4 Izpildītas normas par "Aktivizēšanas novilcināšanos (iedarbošanās laiku trauksmes gadījumā) un veikspēju ugunsgrēka gadījumā" - EN 54-25:2008, sadaļas 8.2.3, 8.2.6 Izpildītas normas par "Veikspēju ugunsgrēka gadījumā" - EN 54-25:2008, sadaļas 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Ekspluatācijas uzticamība	Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamību" - EN 54-18:2005, sadaļa 5.1.4 Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamību" - EN 54-18:2008, sadaļa 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Noturība pret temperatūras slodzi	Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, noturību pret temperatūras slodzi" - EN 54-18:2005, sadaļas 5.9 - 5.10 Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, noturību pret temperatūras slodzi" - EN 54-25:2008, sadaļas 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Noturība pret svārstībām	Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, noturību pret svārstībām" - EN 54-18:2005, sadaļas 5.8 - 5.11 Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, noturību pret svārstībām" - EN 54-25:2008, sadaļas 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Noturība pret mitrumu	Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, noturību pret gaisa mitrumu" - EN 54-18:2005, sadaļas 5.5 - 5.6 Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, noturību pret gaisa mitrumu" - EN 54-25:2008, sadaļas 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Noturība pret koroziju	Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, noturību pret koroziju" - EN 54-25:2008, sadaļa 8.3.15 Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, noturību pret koroziju" - EN 54-18:2005, sadaļas 5.7
Sprieguma stabilitāte	Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, sprieguma stabilitāti" - EN 54-18:2005, sadaļas 5.2, 5.12 Izpildītas normas par "Ekspluatācijas uzticamības ilgspējību, sprieguma stabilitāti" - EN 54-25:2008, sadaļas 8.3.20
10. Produkta ekspluatācijas īpašības	1. punktā minētajam produktam piemīt 9. punktā minētās īpašības. Par 9. punktā minēto īpašību deklarācijas izstrādi ir atbildīgs tikai 4. punktā minētais ražotājs.
Vieta, datums	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, vadītājs	

Galios deklaracijos identifikatorius	_1772-CPR-160683
1. Gaminio rūšis	Radio ryšio modulis taškiniams gaisro aptiktuvams
2. Ident. numeriai	163051
3. Naudojimo tikslas	Radio ryšio modulis taškiniams gaisro aptiktuvams naudoti fiksavimo sistemose
4. Gamintojas	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Įgaliotasis asmuo	---
6. Darbinių charakteristikų pastovumo vertinimo sistema	1
7. Darnusis standartas	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Notifikuotoji įstaiga	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. ID sertifikatas	1772-CPR-160683
9. Deklaruotoji galia	Nustatyti esminiai požymiai
Nominalios reagavimo sąlygos	Reikalavimai „Reagavimo uždelsimas (reagavimo trukmė pavojaus sąlygose) ir funkcionavimas gaisro atveju“ įvykdyti - EN 54-18:2005 5.2, 5.1.4 skirsniai Reikalavimai „Reagavimo uždelsimas (reagavimo trukmė pavojaus sąlygose) ir funkcionavimas gaisro atveju“ įvykdyti - EN 54-25:2008 8.2.3, 8.2.6 skirsniai Reikalavimai „Funkcionavimas gaisro atveju“ įvykdyti - EN 54-25:2008 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7 skirsniai
Funkcionavimo patikimumas	Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumas“ įvykdyti - EN 54-18:2005 5.1.4 skirsnis Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumas“ įvykdyti - EN 54-25:2008 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6 skirsnis
Atsparumas temperatūrai	Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, atsparumas temperatūrai“ įvykdyti - EN 54-18:2005 5.9 - 5.10 skirsniai Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, atsparumas temperatūrai“ įvykdyti - EN 54-25:2008 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 skirsniai
Atsparumas vibracijai	Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, atsparumas vibracijai“ įvykdyti - EN 54-18:2005 5.8 - 5.11 skirsniai Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, atsparumas vibracijai“ įvykdyti - EN 54-25:2008 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19 skirsniai
Atsparumas drėgmei	Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, atsparumas oro drėgnumui“ įvykdyti - EN 54-18:2005 5.5 - 5.6 skirsniai Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, atsparumas oro drėgnumui“ įvykdyti - EN 54-25:2008 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14 skirsniai
Atsparumas korozijai	Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, atsparumas korozijai“ įvykdyti - EN 54-25:2008 8.3.15 skirsnis Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, atsparumas korozijai“ įvykdyti - EN 54-18:2005 5.7 skirsnis
Elektrinis stabilumas	Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, elektrinis stabilumas“ įvykdyti - EN 54-18:2005 5.2, 5.12 skirsniai Reikalavimai „Funkcionavimo patikimumo ilgalaikiškumas, elektrinis stabilumas“ įvykdyti - EN 54-25:2008 8.3.20 skirsniai
10. Gaminio galia	Gaminio galia pagal Nr.1 atitinka deklaruotą galią pagal Nr. 9. Už galios deklaracijos pagal Nr. 9 parengimą atsako tik gamintojas pagal Nr. 4.
Vieta, data	Leonberg, 06.03.2017
Vadovas, Florian Birkenmayer	

Identifikazzjoni għad-Dikjarazzjoni ta' Prestazzjoni _1772-CPR-160683	
1. Tip ta' prodott	Modulu tar-radju għal allarm tan-nar puntiformi
2. Numri ta' Identità	163051
3. Użu maħsub	Modulu tar-radju għal allarm tan-nar puntiformi għall-użu ma' sistemi li jżommu l-bibien miftuħin
4. Manifattur	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Firmatarju awtorizzat	---
6. Sistema għall-ewalwazzjoni ta' affidabilità tal-prestazzjoni	1
7. Standard armonizzat	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1 Uffiċċju notifikat	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2 Ċertifikat tal-Identifikazzjoni	1772-CPR-160683
9. Prestazzjoni dikjarata	Karatteristiċi importanti determinati
Kondizzjonijiet nominali tal-attivazzjoni	Rekwiżiti tad-"Dewmien fir-rispons (hin tar-rispons f'każ ta' allarm) u prestazzjoni f'każ ta' nar" sodisfatti - EN 54-18:2005 Sezzjonijiet 5.2, 5.1.4 Rekwiżiti tad-"Dewmien fir-rispons (hin tar-rispons f'każ ta' allarm) u prestazzjoni f'każ ta' nar" sodisfatti - EN 54-25:2008 Sezzjonijiet 8.2.3, 8.2.6 Rekwiżiti tal-"Prestazzjoni f'każ ta' nar" sodisfatti - EN 54-25:2008 Sezzjonijiet 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Affidabbiltà operazzjonali	Rekwiżiti tal-"Affidabbiltà operazzjonali" sodisfatti - EN 54-18:2005 Sezzjonijiet 5.1.4 Rekwiżiti tal-"Affidabbiltà operazzjonali" sodisfatti - EN 54-25:2008 Sezzjonijiet 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Reżistenza għall-qbiż fit-temperatura	Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, reżistenza għall-qbiż fit-temperatura" sodisfatti - EN 54-18:2005 Sezzjonijiet 5.9 - 5.10 Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, reżistenza għall-qbiż fit-temperatura" sodisfatti - EN 54-25:2008 Sezzjonijiet 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Reżistenza għall-vibrazzjonijiet	Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, reżistenza għall-vibrazzjonijiet" sodisfatti - EN 54-18:2005 Sezzjonijiet 5.8 - 5.11 Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, reżistenza għall-vibrazzjonijiet" sodisfatti - EN 54-25:2008 Sezzjonijiet 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Reżistenza għall-umdità	Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, reżistenza għall-umdità fl-arja" sodisfatti - EN 54-18:2005 Sezzjonijiet 5.5 - 5.6 Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, reżistenza għall-umdità fl-arja" sodisfatti - EN 54-25:2008 Sezzjonijiet 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Reżistenza għas-sadid	Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, reżistenza għas-sadid" sodisfatti - EN 54-25:2008 Sezzjonijiet 8.3.15 Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, reżistenza għas-sadid" sodisfatti - EN 54-18:2005 Sezzjonijiet 5.7
Stabbiltà elettrika	Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, stabbiltà elettrika" sodisfatti - EN 54-18:2005 Sezzjonijiet 5.2, 5.12 Rekwiżiti tad-"Durabbiltà tal-affidabbiltà operazzjonali, stabbiltà elettrika" sodisfatti - EN 54-25:2008 Sezzjonijiet 8.3.20
10. Prestazzjoni tal-prodott	Il-prestazzjoni tal-prodott speċifikata taħt in-Numru 1 tikkorrispondi mal-prestazzjoni dikjarata skont in-Numru 9. Il-manifattur taħt in-Numru 4 huwa unikament responsabbli għat-tnejja tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni skont in-Numru 9.
Post, data	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, Direttur Maniġerjali	


Aanduiding werkingsverklaring _1772-CPR-160683	
1. Soort product	Draadloze module voor puntvormige brandmelders
2. Identificatienummers	163051
3. Toepassing	Draadloze module voor puntvormige brandmelders om te gebruiken op vastzetsystemen
4. Fabrikant	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Gevolmachtigde	---
6. Systeem ter beoordeling van de bestendigheid van de werking	1
7. Geharmoniseerde norm	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Officiële instantie	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. ID-certificaat	1772-CPR-160683
9. Gegarandeerde werking	Vastgestelde wezenlijke kenmerken
Nominale activeringsvoorwaarden	Voldaan aan de eisen "Activeringsvertraging (activeringstijd bij alarm) en prestatievermogen in geval van brand" - EN 54-18:2005 secties 5.2, 5.1.4 Voldaan aan de eisen "Activeringsvertraging (activeringstijd bij alarm) en prestatievermogen in geval van brand" - EN 54-25:2008 secties 8.2.3, 8.2.6 Voldaan aan de eisen "Prestatievermogen in geval van brand" - EN 54-25:2008 secties 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Operationele betrouwbaarheid	Voldaan aan de eisen "Operationele betrouwbaarheid" - EN 54-18:2005 secties 5.1.4 Voldaan aan de eisen "Operationele betrouwbaarheid" - EN 54-25:2008 secties 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Temperatuurbestendigheid	Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, temperatuurbestendigheid" - EN 54-18:2005 secties 5.9 - 5.10 Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, temperatuurbestendigheid" - EN 54-25:2008 secties 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Trillingsbestendigheid	Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, trillingsbestendigheid" - EN 54-18:2005 secties 5.8 - 5.11 Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, trillingsbestendigheid" - EN 54-25:2008 secties 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Vochtbestendigheid	Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, waterdampbestendigheid" - EN 54-18:2005 secties 5.5 - 5.6 Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, waterdampbestendigheid" - EN 54-25:2008 secties 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Corrosiebestendigheid	Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, corrosiebestendigheid" - EN 54-25:2008 secties 8.3.15 Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, corrosiebestendigheid" - EN 54-18:2005 secties 5.7
Elektrische stabiliteit	Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, elektrische stabiliteit" - EN 54-18:2005 secties 5.2, 5.12 Voldaan aan de eisen "Duurzaamheid van de operationele betrouwbaarheid, elektrische stabiliteit" - EN 54-25:2008 secties 8.3.20
10. Werking product	De werking van het product overeenkomstig nr. 1 komt overeen met de werking overeenkomstig nr. 9. Overeenkomstig nr. 4 is alleen de fabrikant verantwoordelijk voor het opstellen van de werkingsverklaring overeenkomstig nr. 9.
Plaats, datum	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, directeur	

Identifisering effekterklæring	_1772-CPR-160683
1. Produkttype	Radiomodul for punkt-brannvarslere
2. Identitetsnumre	163051
3. Bruksformål	Radiomodul for punkt-brannvarslere for bruk på holdesystemer
4. Produsent	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Etter fullmakt	---
6. System til bedømmelse av effektbestandighet	1
7. Harmonisert standard	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Varslet organ	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. ID-sertifikat	1772-CPR-160683
9. Erklært ytelse	Bestemte vesentlige kjennetegn
Nominell reaksjonsbetingelse	Krav til "tilslagsforsinkelse (tilslagstid ved alarm) og kapasitet i tilfelle brann" oppfylt - EN 54-18:2005 avsnitt 5.2, 5.1.4 Krav til "tilslagsforsinkelse (tilslagstid ved alarm) og kapasitet i tilfelle brann" oppfylt - EN 54-25:2008 avsnitt 8.2.3, 8.2.6 Krav til "kapasitet i tilfelle brann" oppfylt - EN 54-25:2008 avsnitt 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Driftspålitelighet	Krav til "driftspålitelighet" oppfylt - EN 54-18:2005 avsnitt 5.1.4 Krav til "driftspålitelighet" oppfylt - EN 54-25:2008 avsnitt 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Temperaturbestandighet	Krav til "stabilitet over tid for driftspålitelighet, temperaturbestandighet" oppfylt - EN 54-18:2005 avsnitt 5.9 - 5.10 Krav til "stabilitet over tid for driftspålitelighet, temperaturbestandighet" oppfylt - EN 54-25:2008 avsnitt 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Vibrasjonsbestandighet	Krav til "stabilitet over tid for driftspålitelighet, vibrasjonsbestandighet" oppfylt - EN 54-18:2005 avsnitt 5.8 - 5.11 Krav til "stabilitet over tid for driftspålitelighet, vibrasjonsbestandighet" oppfylt - EN 54-25:2008 avsnitt 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Luffuktighetsbestandighet	Krav til "stabilitet over tid for driftspålitelighet, luffuktighetsbestandighet" oppfylt - EN 54-18:2005 avsnitt 5.5 - 5.6 Krav til "stabilitet over tid for driftspålitelighet, luffuktighetsbestandighet" oppfylt - EN 54-25:2008 avsnitt 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Korrosjonsbestandighet	Krav til "Stabilitet over tid for driftspålitelighet, korrosjonsbestandighet" oppfylt - EN 54-25:2008 avsnitt 8.3.15 Krav til "stabilitet over tid for driftspålitelighet, korrosjonsbestandighet" oppfylt - EN 54-5:-18 + A1:2005 avsnitt 5.7
Elektrisk stabilitet	Krav til "stabilitet over tid for driftspålitelighet, elektrisk stabilitet" oppfylt - EN 54-18:2005 + A1:2002 avsnitt 5.2, 5.12 Krav til "stabilitet over tid for driftspålitelighet, elektrisk stabilitet" oppfylt - EN 54-25:2008 avsnitt 8.3.20
10. Ytelse produkt	Ytelsen til produktet i henhold til nr. 1 tilsvarer den erklærte ytelsen i henhold til nr. 9. Produsenten har i henhold til nr. 4 alene ansvaret for opprettelse av ytelsesklaeringen i henhold til nr. 9.
Sted, dato	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, adm.dir.	

Oznaczenie Deklaracja właściwości użytkowych _1772-CPR-160683	
1. Typ wyrobu	moduł radiowy do punktowych czujek pożarowych
2. Numery identyfikacyjne	163051
3. Przewidywane zastosowanie	moduł radiowy do punktowych czujek pożarowych do zastosowania w urządzeniach odcinających
4. Producent	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Upoważniony przedstawiciel	---
6. System oceny stałości właściwości użytkowych	1
7. Norma zharmonizowana	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Jednostka notyfikowana	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. Numer identyfikacyjny certyfikatu	1772-CPR-160683
9. Deklarowane właściwości użytkowe Stwierdzone zasadnicze charakterystyki	
Znamionowe warunki uruchomienia	Spełnione wymagania „Opóźnienie zadziałania (czas zadziałania w przypadku alarmu) oraz skuteczność w warunkach pożarowych” – EN 54-18:2005 rozdziały 5.2, 5.1.4 Spełnione wymagania „Opóźnienie zadziałania (czas zadziałania w przypadku alarmu) oraz skuteczność w warunkach pożarowych” – EN 54-25:2008 rozdziały 8.2.3, 8.2.6 Spełnione wymagania „skuteczność w warunkach pożarowych” – EN 54-25:2008 rozdziały 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Niezawodność eksploatacyjna	Spełnione wymagania „Niezawodność eksploatacyjna” – EN 54-18:2005 rozdziały 5.1.4 Spełnione wymagania „Niezawodność eksploatacyjna” – EN 54-25:2008 rozdziały 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Odporność na działanie ciepła	Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, odporność na działanie ciepła” – EN 54-18:2005 rozdziały 5.9–5.10 Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, odporność na działanie ciepła” – EN 54-25:2008 rozdziały 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Odporność na wibracje	Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, odporność na wibracje” – EN 54-18:2005 rozdziały 5.8–5.11 Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, odporność na wibracje” – EN 54-25:2008 rozdziały 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Odporność na wilgoć	Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgotność powietrza” – EN 54-18:2005 rozdziały 5.5–5.6 Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, odporność na wilgotność powietrza” – EN 54-25:2008 rozdziały 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Odporność na korozję	Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, odporność na korozję” – EN 54-25:2008 rozdziały 8.3.15 Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, odporność na korozję” – EN 54-18:2005 rozdziały 5.7
Stabilność elektryczna	Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, stabilność elektryczna” – EN 54-18:2005 rozdziały 5.2, 5.12 Spełnione wymagania „Trwałość niezawodności działania, stabilność elektryczna” – EN 54-25:2008 rozdziały 8.3.20
10. Właściwości użytkowe produktu	Właściwości użytkowe produktu wymienionego w poz. 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi zadeklarowanymi w poz. 9. Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie deklaracji właściwości użytkowych stosownie do poz. 9 ponosi producent wymieniony w poz. 4.
Miejscowość, data	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, Prezes	


Declaração de desempenho (DoP):


PT


Marcação declaração de desempenho _1772-CPR-160683	
1. Tipo de produto	Módulo de radiofrequência para detetores de incêndio puntiformes
2. Números de identificação	163051
3. Finalidade	Módulo de radiofrequência para detetores de incêndio puntiformes para utilização em instalações de abertura fixa
4. Fabricante	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Pessoa autorizada	---
6. Sistema para avaliação da regularidade do desempenho	1
7. Norma harmonizada	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Organismo notificado	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. Certificado ID	1772-CPR-160683
9. Desempenho declarado	Características essenciais determinadas
Condições de ativação nominais	Requisitos das "Condições de ativação nominais (tempo de ativação em caso de alarme) e capacidade em caso de incêndio" cumpridos - EN 54-18:2005 Secções 5.2, 5.1.4 Requisitos das "Condições de ativação nominais (tempo de ativação em caso de alarme) e capacidade em caso de incêndio" cumpridos - EN 54-25:2008 Secções 8.2.3, 8.2.6 Requisitos das "Capacidade em caso de incêndio" cumpridos - EN 54-25:2008 Secções 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Fiabilidade operacional	Requisitos da "Fiabilidade operacional" cumpridos - EN 54-18:2005 Secções 5.1.4 Requisitos da "Fiabilidade operacional" cumpridos - EN 54-25:2005 Secções 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Resistência à temperatura	Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência à temperatura" cumpridos - EN 54-18:2005 Secções 5.9 - 5.10 Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência à temperatura" cumpridos - EN 54-25:2008 Secções 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Resistência às oscilações	Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência às oscilações" cumpridos - EN 54-18:2005 Secções 5.8 - 5.11 Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência às oscilações" cumpridos - EN 54-25:2008 Secções 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Resistência à humidade	Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência à humidade atmosférica" cumpridos - EN 54-18:2005 Secções 5.5 - 5.6 Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência à humidade atmosférica" cumpridos - EN 54-25:2008 Secções 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Resistência à corrosão	Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência à corrosão" cumpridos - EN 54-25:2008 Secções 8.3.15 Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, resistência à corrosão" cumpridos - EN 54-18:2005 Secções 5.7
Estabilidade elétrica	Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, estabilidade elétrica" cumpridos - EN 54-18:2005 Secções 5.2, 5.12 Requisitos da "Durabilidade da fiabilidade operacional, estabilidade elétrica" cumpridos - EN 54-25:2008 Secções 8.3.20
10. Desempenho do produto	O desempenho do produto nos termos do n.º 1 corresponde ao desempenho declarado nos termos do n.º 9. Nos termos do n.º 4, o fabricante é o único responsável pela elaboração da declaração de desempenho nos termos do n.º 9.
Local, data	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, Gerente	





BEWEGUNG MIT SYSTEM


Caracteristică declarație de performanță	_1772-CPR-160683
1. Model produs	Modul radio pentru detectorul punctiform de incendiu
2. Numere de identificare	163051
3. Scopul de utilizare	Modul radio pentru detectoare punctiforme de incendiu pentru utilizare la sistemele de blocare în poziția deschis
4. Producător	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Mandatar	---
6. Sistem pentru evaluarea performanței	1
7. Standard armonizat	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Organism notificat	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. Certificat ID	1772-CPR-160683
9. Putere declarată	Caracteristici esențiale stabilite
Condiții de răspuns nominal	Cerințe "Întârziere de răspuns (timp de răspuns la alarmă) și performanță în caz de incendiu" îndeplinite - EN 54-18:2005 paragrafele 5.2, 5.1.4 Cerințe "Întârziere de răspuns (timp de răspuns la alarmă) și performanță în caz de incendiu" îndeplinite - EN 54-25:2008 paragrafele 8.2.3, 8.2.6 Cerințe "performanță în caz de incendiu" îndeplinite - EN 54-25:2008 paragrafele 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Fiabilitatea în funcționare	Cerințe "Fiabilitatea în funcționare" îndeplinite - EN 54-18:2005 paragrafele 5.1.4 Cerințe "Fiabilitatea în funcționare" îndeplinite - EN 54-25:2008 paragrafele 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Rezistența la temperatură	Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, rezistența la temperatură" îndeplinite - EN 54-18:2005 paragrafele 5.9 - 5.10 Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, rezistența la temperatură" îndeplinite - EN 54-25:2008 paragrafele 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Rezistența la vibrații	Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, rezistența la vibrații" îndeplinite - EN 54-18:2005 paragrafele 5.8 - 5.11 Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, rezistența la vibrații" îndeplinite - EN 54-25:2008 paragrafele 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Rezistența la umiditate	Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, rezistența la umiditate" îndeplinite - EN 54-18:2005 paragrafele 5.5 - 5.6 Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, rezistența la umiditate" îndeplinite - EN 54-25:2008 paragrafele 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Rezistența la coroziune	Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, rezistența la coroziune" îndeplinite - EN 54-25:2008 paragrafele 8.3.15 Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, rezistența la coroziune" îndeplinite - EN 54-18:2005 paragrafele 5.7
Stabilitate electrică	Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, stabilitatea electrică" îndeplinite - EN 54-18:2005 paragrafele 5.2, 5.12 Cerințe "Durabilitatea fiabilității în funcționare, stabilitatea electrică" îndeplinite - EN 54-25:2008 paragrafele 8.3.20
10. Performanța produsului	Performanța produsului conform nr. 1 corespunde performanței declarate conform nr. 9. Responsabil pentru întocmirea declarației de performanță conform nr. 9 este doar producătorul conform nr. 4.
Localitatea, data	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, Director general	

Kod prestandadeklaration	_1772-CPR-160683
1. Produkttyp	Radiomodul för brandvarnare av punkttyp
2. Ident.nummer	163051
3. Användningsområde	Radiomodul för brandvarnare av punkttyp för användning på uppställningssystem
4. Tillverkare	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Ombud	---
6. System för utvärdering av produktprestandan	1
7. Harmoniserad standard	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Anmält organ	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. ID-certifikat	1772-CPR-160683
9. Angiven prestanda	Fastställda viktiga egenskaper
Nominella aktiveringsvillkor	Kraven "Aktiveringsfördröjning (aktiveringstid vid larm) och prestanda vid brand" uppfyllda - EN 54-18:2005 avsnitt 5.2, 5.1.4 Kraven "Aktiveringsfördröjning (aktiveringstid vid larm) och prestanda vid brand" uppfyllda - EN 54-25:2008 avsnitt 8.2.3, 8.2.6 Kraven "Prestanda vid brand" uppfyllda - EN 54-25:2008 avsnitt 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Drifttillförlitlighet	Kraven "Drifttillförlitlighet" uppfyllda - EN 54-18:2005 avsnitt 5.1.4 Kraven "Drifttillförlitlighet" uppfyllda - EN 54-25:2008 avsnitt 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Temperaturbeständighet	Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, temperaturbeständighet" uppfyllda - EN 54-18:2005 avsnitt 5.9 - 5.10 Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, temperaturbeständighet" uppfyllda - EN 54-25:2008 avsnitt 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Vibrationstålighet	Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, vibrationstålighet" uppfyllda - EN 54-18:2005 avsnitt 5.8 - 5.11 Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, vibrationstålighet" uppfyllda - EN 54-25:2008 avsnitt 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Fuktbeständighet	Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, beständighet mot luftfuktighet" uppfyllda - EN 54-18:2005 avsnitt 5.5 - 5.6 Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, beständighet mot luftfuktighet" uppfyllda - EN 54-25:2008 avsnitt 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Korrosionsbeständighet	Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, korrosionsbeständighet" uppfyllda - EN 54-25:2008 avsnitt 8.3.15 Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, korrosionsbeständighet" uppfyllda - EN 54-18:2005 avsnitt 5.7
Elektrisk stabilitet	Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, elektrisk stabilitet" uppfyllda - EN 54-18:2005 avsnitt 5.2, 5.12 Kraven "Drifttillförlitlighetens varaktighet, elektrisk stabilitet" uppfyllda - EN 54-25:2008 avsnitt 8.3.20
10. Produktprestanda	Produktens prestanda som anges i punkt 1 motsvarar den prestanda som uppges i punkt 9. Den här prestandaförklaringen enligt punkt 9 utfärdas endast av tillverkaren som anges i punkt 4.
Ort, datum	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, VD	

Identifikácia Vyhlásenie o parametroch	_1772-CPR-160683
1. Druh výrobku	Rádiový modul pre bodové požiarne hlásiče
2. Identifikačné číslo	163051
3. Účel použitia	Rádiový modul pre bodové požiarne hlásiče na použitie zaist'ovacích zariadení
4. Výrobca	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Splnomocnená osoba	---
6. Systém posudzovania nemennosti parametrov výrobku	1
7. Harmonizovaná norma	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Notifikovaná osoba	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. ID certifikát	1772-CPR-160683
9. Deklarované parametre	Stanovené podstatné vlastnosti
Menovité podmienky reakcie	Požiadavky "Oneskorenie reakcie (čas reakcie pri alarme) a výkonnosť v prípade požiaru" splnené - EN 54-18:2005 odseky 5.2, 5.1.4 Požiadavky "Oneskorenie reakcie (čas reakcie pri alarme) a výkonnosť v prípade požiaru" splnené - EN 54-25:2008 odseky 8.2.3, 8.2.6 Požiadavky "Výkonnosť v prípade požiaru" splnené - EN 54-25:2008 odseky 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Prevádzková spoľahlivosť	Požiadavky "Prevádzková spoľahlivosť" splnené - EN 54-18:2005 odseky 5.1.4 Požiadavky "Prevádzková spoľahlivosť" splnené - EN 54-25:2008 odseky 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Tepelná odolnosť	Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť" splnené - EN 54-18:2005 odseky 5.9 - 5.10 Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť" splnené - EN 54-25:2008 odseky 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Medza únavy pri kmitavom napätí	Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, medza únavy pri kmitavom napätí" splnené - EN 54-18:2005 odseky 5.8 - 5.11 Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, medza únavy pri kmitavom napätí" splnené - EN 54-25:2008 odseky 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Odolnosť proti vlhkosti	Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť voči vlhkosti" splnené - EN 54-18:2005 odseky 5.5 - 5.6 Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť voči vlhkosti" splnené - EN 54-25:2008 odseky 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Odolnosť proti korózii	Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti korózii" splnené - EN 54-25:2008 odseky 8.3.15 Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť voči korózii" splnené - EN 54-18:2005 odseky 5.7
Elektrická stabilita	Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita" splnené - EN 54-18:2005 odseky 5.2, 5.12 Požiadavky "Trvácnosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita" splnené - EN 54-25:2008 odseky 8.3.20
10. Parametre výrobku	Parametre výrobku podľa č. 1 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami podľa č. 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného b bode 4.
Miesto, dátum	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, konateľ	

Karakteristika - izjava o delovanju		_1772-CPR-160683
1. Vrsta izdelka	Daljinski modul za točkovne požarne alarme	
2. ID-številke	163051	
3. Namen uporabe	Daljinski modul za točkovne požarne alarme za uporabo na fiksirnih sistemih	
4. Proizvajalec	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg	
5. Pooblaščen oseba	---	
6. Sistem za oceno delovanja	1	
7. Usklajeni standard	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008	
8.1. Priglašeni organ	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772	
8.2. ID-certifikat	1772-CPR-160683	
9. Izjava o delovanju	Ugotovljene bistvene značilnosti	
Nazivni sprožilni pogoji	Zahteve za "Zakasnitev sproženja (čas sproženja pri alarmu) in zmogljivost v primeru požara" so izpolnjene - EN 54-18:2005 odseki 5.2, 5.1.4 Zahteve za "Zakasnitev sproženja (čas sproženja pri alarmu) in zmogljivost v primeru požara" so izpolnjene - EN 54-25:2008 odseki 8.2.3, 8.2.6 Zahteve za "zmogljivost v primeru požara" so izpolnjene - EN 54-25:2008 odseki 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7	
Obratovalna zanesljivost	Zahteve za "Obratovalno zanesljivost" so izpolnjene - EN 54-18:2005 odseki 5.1.4 Zahteve za "Obratovalno zanesljivost" so izpolnjene - EN 54-25:2008 odseki 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6	
Temperaturna obstojnost	Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti, temperaturno obstojnost" so izpolnjene - EN 54-18:2005 odseki 5.9 - 5.10 Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti, temperaturno obstojnost" so izpolnjene - EN 54-25:2008 odseki 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11	
Odpornost na nihanja	Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti, odpornost na nihanja" so izpolnjene - EN 54-18:2005 odseki 5.8 - 5.11 Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti, odpornost na nihanja" so izpolnjene - EN 54-25:2008 odseki 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19	
Odpornost na vlago	Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti, odpornost na zračno vlago" so izpolnjene - EN 54-18:2005 odseki 5.5 - 5.6 Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti, odpornost na zračno vlago" so izpolnjene - EN 54-25:2008 odseki 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14	
Odpornost proti koroziji	Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti, odpornost proti koroziji" so izpolnjene - EN 54-25:2008 odsek 8.3.15 Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti, odpornost proti koroziji" so izpolnjene - EN 54-18:2005 odsek 5.7	
Električna stabilnost	Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti, električno stabilnost" so izpolnjene - EN 54-18:2005 odseki 5.2, 5.12 Zahteve za "Trajnost obratovalne zanesljivosti, električno stabilnost" so izpolnjene - EN 54-25:2008 odseki 8.3.20	
10. Delovanje izdelka	Delovanje izdelka v skladu s št. 1 ustreza delovanju, navedenem v št. 9. Odgovoren za sestavo izjave o delovanju po št. 9 je proizvajalec sam in sicer v skladu s št. 4.	
Kraj, datum	Leonberg, 06.03.2017	
Florian Birkenmayer, direktor		

Identificación declaración de rendimiento	_1772-CPR-160683
1. Tipo de producto	Módulo de radio para detector puntual de incendios
2. N° de identificación	163051
3. Finalidad	Módulo de radio para detector puntual de incendios destinado al uso en sistemas de retención
4. Fabricante	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Mandatario	---
6. Sistema para evaluar la resistencia de rendimiento	1
7. Norma armonizada	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Organismo notificado	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. Certificado ID	1772-CPR-160683
9. Rendimiento declarado	Características principales constatadas
Condiciones nominales de activación	Cumple los requisitos "Retardo de reacción (tiempo de reacción en caso de alarma) y eficacia en caso de incendios" - EN 54-18:2005 apartados 5.2, 5.1.4 Cumple los requisitos "Retardo de reacción (tiempo de reacción en caso de alarma) y eficacia en caso de incendios" - EN 54-25:2008 apartados 8.2.3, 8.2.6 Cumple los requisitos "eficacia en caso de incendios" - EN 54-25:2008 apartados 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Fiabilidad operativa	Cumple los requisitos "Fiabilidad operativa" - EN 54-18:2005 apartados 5.1.4 Cumple los requisitos "Fiabilidad operativa" - EN 54-25:2008 apartados 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Resistencia a la temperatura	Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: Resistencia a la temperatura" - EN 54-18:2005 apartados 5.9 - 5.10 Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: Resistencia a la temperatura" - EN 54-25:2008 apartados 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Resistencia a las vibraciones	Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: Resistencia a las vibraciones" - EN 54-18:2005 apartados 5.8 - 5.11 Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: Resistencia a las vibraciones" - EN 54-25:2008 apartados 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Resistencia a la humedad	Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: Resistencia a la humedad del aire" - EN 54-18:2005 apartados 5.5 - 5.6 Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: Resistencia a la humedad del aire" - EN 54-25:2008 apartados 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Resistencia a la corrosión	Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: Resistencia a la corrosión" - EN 54-25:2008 apartados 8.3.15 Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento: Resistencia a la corrosión" - EN 54-18:2005 apartados 5.7
Estabilidad eléctrica	Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento, estabilidad eléctrica" - EN 54-18:2005 apartados 5.2, 5.12 Cumple los requisitos "Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento, estabilidad eléctrica" - EN 54-25:2008 apartados 8.3.20
10. Rendimiento producto	El rendimiento del producto n° 1 se corresponde con la potencia declarada según n° 9. El fabricante es responsable exclusivo, según n° 4, de redactar la declaración de rendimiento conforme a n° 9.
Lugar, fecha	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, Director	

Charakteristika - prohlášení o vlastnostech	_1772-CPR-160683
1. Typ výrobku	Rádiový modul pro bodové požární hlásiče
2. Identifikační číslo	163051
3. Účel použití	Rádiový modul pro bodové požární hlásiče na použití aretačních zařízení
4. Výrobce	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Zplnomocněnec	---
6. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností	1
7. Harmonizovaná norma	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Oznámený subjekt	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. ID certifikátu	1772-CPR-160683
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení	Zjištěné podstatné charakteristiky
Jmenovité podmínky reakce	Požadavky "Zpoždění reakce (čas reakce při alarmu) a výkonnost v případě požáru" splněné - EN 54-18:2005 odstavce 5.2, 5.1.4 Požadavky "Zpoždění reakce (čas reakce při alarmu) a výkonnost v případě požáru" splněné - EN 54-25:2008 odstavce 8.2.3, 8.2.6 Požadavky "Výkonnost v případě požáru" splněné - EN 54-25:2008 odstavce 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Provozní spolehlivost	Požadavky "Provozní spolehlivost" splněné - EN 54-18:2005 odstavce 5.1.4 Požadavky "Provozní spolehlivost" splněné - EN 54-25:2008 odstavce 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Teplotní odolnost	Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, teplotní odolnost" splněné - EN 54-18:2005 odstavce 5.9 - 5.10 Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, teplotní odolnost" splněné - EN 54-25:2008 odstavce 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Mez únavy při kmitavém napětí	Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, mez únavy při kmitavém napětí" splněné - EN 54-18:2005 odstavce 5.8 - 5.11 Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, mez únavy při kmitavém napětí" splněné - EN 54-25:2008 odstavce 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19
Odolnost proti vlhkosti	Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti" splněné - EN 54-18:2005 odstavce 5.5 - 5.6 Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti" splněné - EN 54-25:2008 odstavce 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14
Odolnost proti korozi	Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti korozi" splněné - EN 54-25:2008 odstavce 8.3.15 Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti korozi" splněné - EN 54-18:2005 odstavce 5.7
Elektrická stabilita	Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita" splněné - EN 54-18:2005 odstavce 5.2, 5.12 Požadavky "Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita" splněné - EN 54-25:2008 odstavce 8.3.20
10. Vlastnost výrobku	Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Místo, datum	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, ředitel	

Teljesítmény nyilatkozat ismertetőjele _1772-CPR-160683	
1. Termékfajta	Rádiómodul pontszerű tűzjelzőkhöz
2. Azonosító számok	163051
3. Az alkalmazás célja	Rádiómodul pontszerű tűzjelzőkhöz rögzítőrendszereken történő alkalmazásra
4. Gyártó	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Felhatalmazott	---
6. Teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer	1
7. Harmonizált szabvány	EN 54-18:2005, EN 54-25:2008
8.1. Bejelentett szervezet	KRIWAN Testzentrum GmbH & Co. KG, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, Germany, Notified Body ID = 1772
8.2. Tanúsítvány azonosító	1772-CPR-160683
9. Nyilatkozott teljesítmény	Meghatározott alapvető jellemzők
Névleges válasz feltételek	A "Válaszkésleltetés (válaszidő riasztás esetén) és teljesítményparaméterek tűz esetén" követelményeinek megfelel - EN 54-18:2005, 5.2, 5.1.4 szakasz A "Válaszkésleltetés (válaszidő riasztás esetén) és teljesítményparaméterek tűz esetén" követelményeinek megfelel - EN 54-25:2008, 8.2.3, 8.2.6 szakasz A "teljesítmény tűz esetén" követelményeinek megfelel - EN 54-25:2008 4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7 szakaszok
Működési megbízhatóság	A "Működési megbízhatóság" követelményeinek megfelel - EN 54-18:2005, 5.1.4 szakasz A "Működési megbízhatóság" követelményeinek megfelel - EN 54-25:2008, 4.2.1, 4.2.3 - 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6 szakasz
Hőmérsékletállóság	A "Tartós működési megbízhatóság, hőállóság" követelményeinek megfelel - EN 54-18:2005, 5.9 - 5.10 szakaszok A "Tartós működési megbízhatóság, hőállóság" követelményeinek megfelel - EN 54-25:2008, 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 szakaszok
Rázásállóság	A "Tartós működési megbízhatóság, rázásállóság" követelményeinek megfelel - EN 54-18:2005, 5.8 - 5.11 szakaszok A "Tartós működési megbízhatóság, rázásállóság" követelményeinek megfelel - EN 54-25:2008, 8.3.16, 8.3.17 - 8.3.19 szakaszok
Légnedvesség-állóság	A "Tartós működési megbízhatóság, légnedvesség-állóság" követelményeinek megfelel - EN 54-18:2005, 5.5 - 5.6 szakaszok A "Tartós működési megbízhatóság, légnedvesség-állóság" követelményeinek megfelel - EN 54-25:2008, 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14 szakaszok
Korrózióállóság	A "Tartós működési megbízhatóság, korrózióállóság" követelményeinek megfelel - EN 54-25:2008, 8.3.15 szakasz A "Tartós működési megbízhatóság, korrózióállóság" követelményeinek megfelel - EN 54-18:2005, 5.7 szakasz
Villamos stabilitás	A "Tartós működési megbízhatóság, villamos stabilitás" követelményeinek megfelel - EN 54-18:2005, 5.2, 5.12 szakasz A "Tartós működési megbízhatóság, villamos stabilitás" követelményeinek megfelel - EN 54-25:2008, 8.3.20 szakasz
10. Termék teljesítménye	A termék 1. sz. szerinti teljesítménye megfelel a 9. sz. szerinti nyilatkozott teljesítménynek. A 9. sz. szerinti teljesítmény nyilatkozat készítéséért egyedül a 4. sz. szerinti gyártó a felelős.
Hely, dátum	Leonberg, 06.03.2017
Florian Birkenmayer, ügyvezető	